

**ПРЕГЛЕД ПОТРЕБНОГ БРОЈА АПАРАТА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРА
У ЗАВИСНОСТИ ОД ПОВРШИНЕ ШТИЋЕНОГ ПРОСТОРА
И ПОЖАРНОГ ОПТЕРЕЂЕЊА**

Површина објекта м ²	Пожарно оптерећење		
	Ниско до 1 МЈ/м ²	Средње од 1 до 2 МЈ/м ²	Високо изнад 2 МЈ/м ²
50	2	2	2
100	2	2	3
150	2	3	3
200	3	3	4
300	3	3	5
400	3	4	6
500	3	4	7
750	4	6	9
1000	5	7	12
2000	6	9	17
3000	7	12	22
4000	10	17	32
5000	12	22	42
6000	15	27	52
7000	17	32	62
8000	20	37	72
9000	22	42	82
10000	27	52	102